



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
София 1040, Бул. „Г.М. Димитров“ № 52Б

Вх./ Изх. № 07-80-49-2
София 12.06.2010 год.

BULGARIAN INSTITUTE OF METROLOGY

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: процедура по избор на изпълнител по реда на Глава двадесет и шест от ЗОП, при условията на чл. 186, събиране на оферти с обява с предмет: „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“

Във връзка с постъпили въпроси и в изпълнение на чл.189 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос : Моля възложителят да уточни дали участниците задължително трябва да имат на разположение електромонтьор , притежаващ удостоверение за V група по ПБЗРЕУЕТЦЕМ или е достатъчно да разполагат с електротехник ,съгласно националната класификация на професиите и длъжностите?

Отговор: Участниците следва да се придържат към изискванията на Възложителя посочени в Обявата.

Изискването е поставено, с оглед обстоятелството, че на втори етаж от сградата са разположени специализирани електроизмервателни лаборатории към главна дирекция „Национален център по метрология“. За изпълнение на предвидените СМР на обекта ще се налага, да бъде изключвано главното ел. захранване от трафопоста в близост до сградата, както и мерене на изолации на захранващите кабели, ревизия на гл. табла /ГРТ/ и възстановяването на захранването на обекта.

С УВАЖЕНИЕ:

ПАУН ИЛЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИМ

